Опросный лист на шкаф оперативного тока

ШОТ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Емкость АКБ, А/ч
30, 38, 50, 55, 80, 100, 120, 150, 500

Выходное напряжение постоянного тока
110 В 1
220 В 2

Количество автоматов отходящих фидеров (до 18)

Количество подзарядных устройств (от 1 до 6)

Контроллер для передачи информации с RS485
(стандартное исполнение) нет 0
да 1

Питание блокировки разъединителей
(стандартное исполнение) нет 0
да 1

Элемент мигающего света
(стандартное исполнение) нет 0
да 1

Вольтметр контроля изоляции
(стандартное исполнение) нет 0
да 1

Срок эксплуатации АКБ
5 5
(стандартное исполнение) 10 10
12 12
15 15

Рабочий диапазон температур
0...+40ºС 1
(стандартное исполнение) -10...+40ºС 2
-20...+40ºС 3
-40...+40ºС 4

Ширина – 600 (стандарт), 800, 1200

Высота – 2000, 2200 (стандарт)

Глубина – 400, 600 (стандарт)

Схема определения отходящего фидера с замыканием на землю
(стандартное исполнение) нет 0
да 1

Автоматы отходящих фидеров
без отсечки 0
(стандартное исполнение) с отсечкой 1

Выход тока до 250А для включения выключателей *
нет 0
да 1

АВР входного напряжения
(стандартное исполнение) нет 0
да 1

Наладка шкафа
своими силами (обучение не требуется) 0
требуется 1

* - ток до 150 А/ч обеспечивается АКБ 50А/ч и более, а ток до 250 А/ч с АКБ 100А/ч и более.